

Rugóterhelésű biztonsági szelep ac.2010.dec.

27

Tétel	Megnevezés	Gyártmány	Típus	DN belépő /kilépő	PN belépő /kilépő	Ház anyaga	Lyukkör belépő /kilépő	Csavar átm/db belépő/kilépő	Rugó száma	Beáll. tartomány	Megjegyzés	db	Állapot
1	Rugóterh.bizt.szelep	LESER	431-433 435-436	15/15	40/?	ac	65/65	(M12x4)/(M12x4)			beáll:27 bar	1	E
2	Rugóterh.bizt.szelep	BR	Si2502GA-20	20/20	40/10	GS C25/NRS	75/75	(M12x4)/(M12x4)			beáll:24 bar,105 ^o C	1	E
3	Rugóterh.bizt.szelep	BR	Si2502GA-20	20/20	40/10	GS C25/NRS	75/75	(M12x4)/(M12x4)			beáll:24 bar,105 ^o C	1	E
4	Rugóterh.bizt.szelep	ARMAK	6302	20/32	40/?	ac	75/100	(M12x4)/(M16x4)	022		beáll:1,76 Mpa	1	E
5	Rugóterh.bizt.szelep	ARMAK	6302	20/32	40/?	ac	75/100	(M12x4)/(M16x4)	022		beáll:1,76 Mpa	1	E
6	Rugóterh.bizt.szelep	ARMAK	6302	20/32	40/?	ac	75/100	(M12x4)/(M16x4)	022		beáll:1,76 Mpa	1	E
7	Rugóterh.bizt.szelep	ARMAK	6302	20/32	40/?	ac	75/100	(M12x4)/(M16x4)	022		beáll:1,76 Mpa	1	E
8	Rugóterh.bizt.szelep	ARMAK	6302	20/32	40/?	ac	75/100	(M12x4)/(M16x4)	022		beáll:1,76 Mpa	1	E
9	Rugóterh.bizt.szelep	LESER	431-433	25/25	40/?	GS C25	85/85	(M12x4)/(M12x4)			beáll:37 bar	2	B
10	Rugóterh.bizt.szelep	LESER	441-442.448	25/40	40/?	GS C25N	85/110	(M12x4)/(M16x4)			beáll:12,1 bar	2	E
11	Rugóterh.bizt.szelep	BR		25x40	100x25	ac	100/110	(M16x4)/(M16x4)			beáll:62 bar	1	B
12	Rugóterh.bizt.szelep	LESER	431-433	32/32	40/?	GS C25	100/100	(M16x4)/(M16x4)			beáll:2,2 bar	1	E
13	Rugóterh.bizt.szelep	LESER	441-442	32/50	40/?	GS C25	100/125	(M16x4)/(M16x4)			beáll:12 bar (p 11,8)	1	B
14	Rugóterh.bizt.szelep	LESER	431-433	40/40	40/?	GS C25	110/110	(M16x4)/(M16x4)			beáll:28 bar	1	E
15	Rugóterh.bizt.szelep	LESER	441-442.448	50/80	40/?	GS C25	125/160	(M16x4)/(M16x8)			beáll:12,75 bar,nyitott rugóház	1	E
16	Rugóterh.bizt.szelep	LESER	441-442.448	50/80	40/?	GS C25	125/160	(M16x4)/(M16x8)			beáll:12,1 bar	2	E
17	Rugóterh.bizt.szelep	SEMPELL	VSR2.40-50-E-80-22-123	50/80	40/?	ac	125/160	(M16x4)/(M16x8)			test press.3 bar,30 ^o C	1	E
18	Rugóterh.bizt.szelep	BR		65/65	40/10	GS	145/145	(M16x8)/(M16x4)			beáll:19 bar	1	E
19	Rugóterh.bizt.szelep	SEMPELL	VSE5.16.65.G.100.1.52	65/100	40/?	ac	145/180	(M16x4)/(M16x8)			test press.3 bar,380 ^o C,1,225t/h	1	E
20	Rugóterh.bizt.szelep	CARRARO	1811.M/ACC	80/100	40/16	WCB	160/180	(M16x8)/(M16x8)			press.tarat.1 bar,temper ^o C150; nyitott rugóház	1	E
21	Rugóterh.bizt.szelep	ARMAK	6302.3	25/40	40/?	saválló ac	85/110	(M12x4)/(M16x4)	039		beáll:20 bar	1	E
22	Rugóterh.bizt.szelep	BR		32x32	40x10	saválló ac	100/100	(M16x4)/(M16x4)			4308,beáll:18 bar	1	E
23	Rugóterh.bizt.szelep	RSB		50/50	16/?	saválló ac	125/125	(M16x4)/(M16x4)			4583,beáll:3,3 bar	2	B
24													
25													
26													
27													

Állapot: E=elfekvő; R=repasszált; B=bontott; F=felújított